



Ofta kraftverk

Stasjonsplassering

Vurdering av ulike alternativ

	Stasjonsplassering kote 60 	Stasjonsplassering kote 70 
1. Stasjon, avstand til tursti	6 m, tursti må flytast	45 m
2. Bru, avstand til tursti	< 5 m	55 m
3. Stasjon, avstand til nærmaste hus	Hytte: 30 m Hus: 70 m	Hytte: 70 m Hus: 100 m
4. Masseoverskot til deponi	ca. 3900 m ³	Ca. 3300 m ³
5. Avstand til massedeponi	Deponi 1: 720 m Deponi 3: 410 m	Deponi 1: 750 m Deponi 2: 60 m Deponi 3: 420 m
6. Fallhøgde i elv	593 m	581 m
7. Inngrepsareal tomt (arealgrense aust for elva)	3,0 daa	4,2 daa
8. Kompleksitet tomt	Vanskeleg pga. lite areal og nærleik til elv	Vanskeleg pga. nærleik til elv og skrått terreng
9. Tilkomst anleggsperiode	Vanskeleg pga. stigning tilkomstveg	Vanskeleg pga. stigning og skrått terreng boreoppstilling
10. Støy anleggsperiode	Støytiltak skal gjerast, får litt hjelp til fysisk barriere pga. byggegropa ligg lågt i terrenget	Støytiltak skal gjerast, krevjande å få til fysisk barriere pga. byggegropa ligg høgt i terrenget

Alle avstandar i luftlinje